



Ø E NUMERO PLENUM DI MANDATA  
DA STABILIRSI IN FASE D'ORDINE

**VENTILCONVETTORE** Versione **CCP** - Serie maxi 4  
**FAN COIL UNITS** Version **CCP** - Series maxi 4

N.B. Tubi passaggio acqua da  $\frac{3}{4}$ " - Ø tubo scarico condensa = 16 mm  
N.B. Water connections are  $\frac{3}{4}$ " G female - diameter pipe condensate = 16 mm